# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## *DVGW type examination certificate*

**DW-8231BU0247**
Registriernummer
*registration number*

| | |
|---|---|
| **Anwendungsbereich**<br>***field of application*** | Produkte der Wasserversorgung<br>*products of water supply* |
| **Zertifikatinhaber**<br>***owner of certificate*** | Sesta S.r.l.<br>Via Lancia, C.da Olivola Zona P.I.P, I-82100 Benevento (BN) |
| **Vertreiber**<br>***distributor*** | Sesta S.r.l.<br>Via Lancia, C.da Olivola Zona P.I.P, I-82100 Benevento (BN) |
| **Produktart**<br>***product category*** | Verbundrohre für die Trinkwasserinstallation: PE-Xb/Al/PE-Xb-Rohr, Fert.-Gr. 1 (8231) |
| **Produktbezeichnung**<br>***product description*** | Verbundrohr PE-Xb/Al/PE-Xb für die Trinkwasserinstallation |
| **Modell**<br>***model*** | SESTA |
| **Prüfberichte**<br>***test reports*** | Kontrollprüfung Labor: V423/24.3 vom 24.02.2025 (IMA)<br>Baumusterprüfung: V413/21.1 vom 05.06.2024 (IMA)<br>Ergänzungsprüfung: B218/11 vom 14.06.2011 (IMA)<br>Baumusterprüfung: B340/07.1 vom 26.06.2009 (IMA) |
| **Prüfgrundlagen**<br>***test basis*** | DVGW W 542 (01.08.2009) |
| **Ablaufdatum / AZ**<br>***date of expiry / file no.*** | 26.06.2029 / 24-0688-WNV |

70028-04-A-DE

16.06.2025 Le A-1/2 i.A. Dr. Z.
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

| Typ<br>*type* | Technische Daten<br>*technical data* | Bemerkungen<br>*remarks* |
|---|---|---|
| SESTA | Fertigungsgruppe: 1 | Abmessungen: bis 63 mm |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**
***hints of utilization / remarks***

geprüfte Abmessungen: 16 x 2,0 mm (Al: 0,20 mm), 20 x 2,0 mm (Al: 0,25 mm), 26 x 3,0 mm (Al: 0,35 mm), 32 x 3,0 mm (Al: 0,4 mm)

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.